



正本

报告编号: WYHJ202307104



202307174

检测报告

项目名称: 废水检测

委托单位: 山东富伦钢铁有限公司

受检单位: 山东富伦钢铁有限公司

报告日期: 2023年7月31日

山东惟一环境科技有限公司



废 水 检 测 报 告

共 3 页 第 1 页

委托单位	山东富伦钢铁有限公司		检测目的	委托检测	
联系人	许庆进		联系电话	13561713679	
采样日期	2023年7月5日		完成日期	2023年7月7日	
	2023年7月11日			2023年7月14日	
	2023年7月17日			2023年7月19日	
	2023年7月25日			2023年7月27日	
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据	仪器设备名称	管理编号	检出限
	pH 值	HJ 1147-2020	PHBJ-260F 便携式 pH 计	LHK-120	—
			DZB-712F 型便携式多参数分析仪	LHK-140	
	总氮	HJ 636-2012	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.05 mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.01 mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.025 mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	ST106B1 智能 COD 石墨回流消解仪	LHK-102	4 mg/L
			25.00mL 白色酸式滴定管	DD-02	
	悬浮物	GB/T 11901-1989	Quintix224-1CN 电子天平	LHK-01	—
	石油类	HJ 637-2018	MH-6 红外测油仪	LHK-89	0.06 mg/L
	挥发酚	HJ 503-2009	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.01 mg/L
	氰化物	HJ 484-2009	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.004 mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987	PXSJ-216F 离子计	LHK-05	0.05 mg/L
	总铁	GB/T 11911-1989	WFX-200 原子吸收分光光度计	LHK-30	0.03 mg/L
总锌	GB/T 7475-1987	WFX-200 原子吸收分光光度计	LHK-30	0.05 mg/L	
总铜	GB/T 7475-1987	WFX-200 原子吸收分光光度计	LHK-30	0.05 mg/L	

废 水 检 测 报 告

委托单位		山东富伦钢铁有限公司		检测目的		委托检测
检测 结 果	采样日期	检测点位	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果
	2023.07.05	综合污水处理排放口	无色、无味、 无浮油	WS20230705-030	悬浮物 (mg/L)	7
					石油类 (mg/L)	0.06 L
				WS20230705-030 、031	氨氮 (mg/L)	1.41
					化学需氧量 (mg/L)	16
					挥发酚 (mg/L)	0.01 L
					氰化物 (mg/L)	0.023
					pH 值 (无量纲)	7.3 (28.5 °C)
					总氮 (mg/L)	8.24
					总磷 (mg/L)	0.03
					氟化物 (mg/L)	0.56
					总铁 (mg/L)	0.03 L
					总锌 (mg/L)	0.05 L
	总铜 (mg/L)	0.05 L				
	2023.07.11	综合污水处理排放口	无色、无味、 无浮油	WS20230711-027	悬浮物 (mg/L)	5
石油类 (mg/L)					0.06 L	
pH 值 (无量纲)					7.0 (28.7 °C)	
WS20230711-027 、028				氨氮 (mg/L)	0.032	
				化学需氧量 (mg/L)	16	
2023.07.17	综合污水处理排放口	无色、无味、 无浮油	WS20230717-043	悬浮物 (mg/L)	8	
				石油类 (mg/L)	0.08	
			WS20230717-043 、044	pH 值 (无量纲)	7.3 (29.4 °C)	
				氨氮 (mg/L)	0.028	
				化学需氧量 (mg/L)	17	
				总氮 (mg/L)	8.13	
				总磷 (mg/L)	0.05	

废 水 检 测 报 告

共 3 页 第 3 页

委托单位		山东富伦钢铁有限公司		检测目的		委托检测
检测 结果	采样日期	检测点位	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果
	2023.07.25	综合污水处理排放口	无色、无味、 无浮油	WS20230725-030	悬浮物 (mg/L)	6
					石油类 (mg/L)	0.06
					pH 值 (无量纲)	7.3 (28.7 °C)
				WS20230725-030 、031	氨氮 (mg/L)	0.028
					化学需氧量 (mg/L)	16
					总氮 (mg/L)	9.10
					总磷 (mg/L)	0.02
备注				检出限+L 表示检测结果低于方法检出限		
检测 结论	检测结果不予评价					
<div style="text-align: right;">  <p>(加盖检测专用章)</p> <p>签发日期: 2023.7.31</p> </div>						
以下空白						

报告编写:

李传鹏

审

核:


孙平

签

发:

李

检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：山东省济南市莱芜区大桥路北首

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279

